



说明:
1、从5层UPS设备箱敷设WDZN-YJV22-4x120+1x70电缆至6层新建配电箱。
2、从5层配电箱敷设WDZN-YJV22-4x120+1x70电缆至6层UPS设备箱。

SSNP 深圳晟能电力工程设计有限公司				茂名市人民新福门诊楼透析室及核医学科核素病房电缆敷设工程	施工图	设计阶段
批准	陈成	校核	李福	新福门诊楼5层配电箱布置图		
审核	陈冲	设计	谭红			
日期		比例		图号	SZSN-PD-11	