



预制电缆沟盖板材料表

编号	名称	规 格	图 形	数量	单位
1	钢筋	Φ 308	70 [60 1120 60] 70	4	根
2	钢筋	Φ 10	└── 1120 ─┘	6	根
3	箍筋	Φ 8	70 [270] 70	11	个
4	混凝土	C30		0.035	米 ³
板盖重量合计		89.3kg	板承载力	分布荷载20kPa	

说明：
1. 本图尺寸以毫米为单位，标高以米为单位。
2. 浇注混凝土时必须符合国家标准《结构工程施工及验收规范》。

SSNP 深圳晟能电力工程设计有限公司				茂名市人民新福门诊楼透析室及核医学科核素病房电缆敷设工程		施工图	设计阶段
批 准	陈松	校 核	蔡红福	1150 × 300 × 100盖板配筋图			
审 核	陈松	设 计	谭永				
日 期		比 例		图 号	SZSN-PD-07		