

我院空调清洗类别、服务内容和数量

序号	名称	服务内容	单位	数量	备注
1	特殊科室	出风口及回风口滤网清洗及使用二氧化氯消毒剂进行喷洒消毒（消毒剂由医院提供）清洗需要移开房间障碍物（办工桌、病床等）	台/次	653	本预算为每个月清洗消毒四次预算计算
2	普通临床科室	出风口及回风口滤网清洗及使用二氧化氯消毒剂进行喷洒消毒（消毒剂由医院提供）清洗需要移开房间障碍物（办工桌、病床等）	台/次	2654	本预算为每个月清洗消毒一次预算计算
3	行政大楼科室	出风口滤网清洗及使用二氧化氯消毒剂进行喷洒消毒（消毒剂由医院提供）清洗需要移开房间障碍物（办工桌、病床等）	台/次	101	本预算为每年清洗消毒一次预算计算
4	分体式空调	深度清洗内主机：1. 清洗蒸发器 2. 清洗风轮及滤网 3. 清洗上下接水盘 4. 吹扫排水管 5. 整机各部位卫生	台/次	1150	本预算为每年清洗一次，如需清洗外机，要增加 100 元/台次高空作业费。
5	电梯空调	出风口滤网及翅片清洗及使用二氧化氯消毒剂进行喷洒消毒（消毒剂由医院提供）清洗需要停梯专业操作。	台/次	15	本预算为每个月清洗消毒一次预算计算
6	水泵	清洗及保养、除锈补漆防锈。每清洁水泵外观灰尘、油泥，并注意给电机、轴承添加润滑油	台/次	20	本预算为每年清洗一次预算计算
7	冷却塔	集水盘及填料清洗。清理布水喷头、导流散热片、集水盘，检测回水温度与湿球温度温差；确保冷却水进回水温度与湿球温度趋近度稳定出，温差 5℃左右。	台/次	7	本预算为每年清洗十次预算计算
8	1号楼及3号楼大型中央空调主机(约克、开利)	通炮检测主机小温差不大于 3.5℃	台/次	5	本预算为通炮预算计算

序号	名称	服务内容	单位	数量	备注
9	1号楼及3号楼大型中央空调主机(约克、开利)	冷却、冷冻系统水处理。投放水处理药剂阻垢剂、缓蚀剂、杀藻剂。	台/次	5	本预算为每两周投放水处理药剂阻垢剂、缓蚀剂、杀藻剂。每年冷却系统排污一次。